



PUHI-TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
275/2013(VII.16.)Korm.rendelet alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Ckt
2. Recept azonosító száma: 0000
3. Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése az alkalmazandó műszaki előírással összhangban:

Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei
ÚT 2-3.206:2007; ÚT 2-3.207:2007 Műszaki előírásban meghatározottak szerint

4. A gyártó neve címe: PUHI-TÁRNOK KFT 2461 Tárnok, Fehérvári út 34.
Tel.: 06-23-389-884, Fax:06-23-389-984
5. A meghatalmazott képviselő neve: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: "4"
Az üzemi gyártásellenőrzés A PUHI-TÁRNOK KFT saját laboratóriuma végzi kiépített és Tanúsított Üzemi Gyártásellenőrzési Rendszerben foglaltak szerint
7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény, teljesítménykövetelmények értékelése

Ckt	Teljesítmény		Műszaki előírás
	Előírt érték	Tényleges érték	
Nyomószil. jellemző értéke	2 N/mm ²	4,8 N/mm ²	ÚT 2-3.206:2007
Cementtartalom	min. (-) kg/m ³	NPD	
Frissbeton testsűrűsége	min. (-) kg/m ³	2258 kg/m ³	
Kiszáritott beton testsűrűsége	min. (-) kg/m ³	2134kg/m ³	
D max	14-63 mm	32 mm	

8. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.
A gyártó részéről aláíró személy: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Tárnok, 2017.03.01.

Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató



PUHI-TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
275/2013(VII.16.)Korm.rendelet alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Ckt - 4
2. Recept azonosító száma: 000-4
3. Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése az alkalmazandó műszaki előírással összhangban:
Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei
ÚT 2-3.206:2007; ÚT 2-3.207:2007 Műszaki előírásban meghatározottak szerint
4. A gyártó neve címe: PUHI-TÁRNOK KFT 2461 Tárnok, Fehérvári út 34.
Tel.: 06-23-389-884, Fax:06-23-389-984
5. A meghatalmazott képviselő neve: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: "4"
Az üzemi gyártásellenőrzés A PUHI-TÁRNOK KFT saját laboratóriuma végzi kiépített és Tanúsított Üzemi Gyártásellenőrzési Rendszerben foglaltak szerint
7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény, teljesítménykövetelmények értékelése

Ckt - 4	Teljesítmény		Műszaki előírás
	Előírt érték	Tényleges érték	
Nyomószil. jellemző értéke	4 N/mm ²	6,8 N/mm ²	ÚT 2-3.206:2007
Cementtartalom	min. (-) kg/m ³	NPD	
Frissbeton testsűrűsége	min. (-) kg/m ³	2258 kg/m ³	
Kiszáritott beton testsűrűsége	min. (-) kg/m ³	2138 kg/m ³	
D max	14-63 mm	32 mm	

8. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.
A gyártó részéről aláíró személy: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Tárnok, 2017.03.01.

Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató



PUHI-TÁRNOK

ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

275/2013.(VII.16.) Korm.rendelet alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: transzportbeton a szállítólevél szerint
2. Típus, tétel,receptura kód, sorszám gyártási idő: a szállítólevél alapján
3. Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Beton és vasbeton szerkezetek építéséhez az MSZ 4719-1982 szabványban meghatározott kitéti osztályok szerint

4. A gyártó neve címe: PUHI-TÁRNOK KFT 2461 Tárnok, Fehérvári út 34.
5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: "4"

A gyártásellenőrzést a PUHI-TÁRNOK KFT saját laboratóriuma végzi kiépített és Tanúsított Üzemi Gyártásellenőrzési rendszerben foglaltak szerint

6.

MSZ 4719:1982 szerinti szilárdsági osztályok									
C 4	C 6	C 8	C 10	C 12	C 16	C 20	C 25		

Transzportbeton szemmagysága				
8	16	24	32	

MSZ 4714-3:1986 szerinti konzisztencia osztály				
FN	KK	K	F	

7. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.
A gyártó részéről aláíró személy: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató

Tárnok 2017.03.01.
(a kiállítás helye és dátuma)

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató