



**PUHI-TARNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT**

Teljesítménynyilatkozat

275/2013/(VII.16.) Korm. rendelet alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **AC 4 kopó 50/70**
2. Típuszám: **Típusvizsgálat száma "552/2015"**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:
**Az MSZ EN 13108-1:2006/AC:2008 Aszfaltkeverék. Anyagelőírások. Aszfaltbeton
Utak és más forgalom által járt területen használt aszfaltbetonok**
4. Gyártó neve, címe: **PUHI-TÁRNOK Út-és Hídépítő KFT**
2461 Tárnok, Fehérvári út 34. Tel.:06-23-389-884 Fax: 06-23-389-984
5. A meghatalmazott képviselő neve: **Somogyi Lajos ügyvezető igazgató**
6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **2+**

7. Az **MSZ EN 13108-1:2006/AC:2008 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. Aszfaltbeton** harmonizált szabvány szerint a NB 2071 számon bejelentett **KTI Nonprofit Kft** elvégezte a gyártó üzemi gyártásellenőrzésének kezdeti vizsgálatát, és végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését. Ezen eljárások alapján a bejelentett tanúsító szerv kiadta a **2071-CPR-005** számú **EK Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványt**.

8. Az európai műszaki értékelés hivatkozási száma: **Nem értelmezhető**

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény, a teljesítménykövetelmények értékelése

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény		Harmonizált műszaki előírások
	Előírt érték/osztály	Tényleges érték	
Szabadhézag tartalom	$V_{\max}$: 3,0 %	2,9 (V/V) %	MSZ EN 13108-1:2006/AC:2008
	$V_{\min}$: 1,5%		
Vízérzékenység	min $ITSR_{80}$ %	87	
5,6 mm-es szitán átesett	100%	100%	
4,0 mm-es szitán átesett	90-100 %	95%	
2,0 mm-es szitán átesett	50-80 %	65%	
0,063 mm-es szitán átesett	8-16 %	13,1%	
Kötőanyag tartalom	B min 3,00	6,31 m/m %	
Kötőanyag telítettség	VFB	84%	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9.pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Somogyi Lajos ügyvezető igazgató**

**PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT**

**Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató**

Tárnok, 2015.03.01.
(a kiállítás helye és dátuma)



PUHI-TARNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Teljesítménynyilatkozat
275/2013.(VII.16.) korm. rendelet alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **AC 11 kopó 50/70**
 2. Típuszám: **Típusvizsgálat száma "450/2014"**
 3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:
Az MSZ EN 13108-1:2006/AC:2008 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. Aszfaltbeton Utak és más forgalom által járt területen használt aszfaltbetonok
 4. Gyártó neve, címe: **PUHI-TÁRNOK Út-és Hídépítő KFT**
2461 Tárnok, Fehérvári út 34. Tel.:06-23-389-884 Fax: 06-23-389-984
 5. A meghatalmazott képviselő neve: **Somogyi Lajos ügyvezető igazgató**
 6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **2+**
-
7. Az **MSZ EN 13108-1:2006/AC:2008 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. Aszfaltbeton** harmonizált szabvány szerint a NB 2071 számon bejelentett **KTI Nonprofit Kft** elvégezte a gyártó üzemi gyártásellenőrzésének kezdeti vizsgálatát, és végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését. Ezen eljárások alapján a bejelentett tanúsító szerv kiadta a **2071-CPR-005** számú **EK Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványt**.
 8. Az európai műszaki értékelés hivatkozási száma: **Nem értelmezhető**
 9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény, a teljesítménykövetelmények értékelése

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény		Harmonizált műszaki előírások
	Előírt érték/osztály	Tényleges érték	
Szabadhézag tartalom	$V_{\max}$: 4,5 % $V_{\min}$: 2,5%	4,4 (V/V) %	MSZ EN 13108-1:2006/AC:2008
Vízérzékenység	min ITSR ₈₀ %	91	
16,00 mm-es szitán átesett	100%	100%	
11,2 mm-es szitán átesett	90 -100 %	97%	
5,6 mm-es szitán átesett	-	60%	
2,0 mm-es szitán átesett	30-50 %	35%	
0,125 mm-es szitán átesett	-	12%	
0,063 mm-es szitán átesett	6-11 %	9,2%	
Kötőanyag tartalom	B _{min} 3,0 [*]	4,83 m/m %	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9.pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Somogyi Lajos ügyvezető igazgató**

PUHI – TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató

Tárnok, 2014.03.01.
(a kiállítás helye és dátuma)



PUHI-TARNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Teljesítménynyilatkozat

275/2013.(VII.16.) Korm. rendelet alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **AC 11 kopó(F) 50/70**
2. Típuszám: **Típusvizsgálat száma "451/2014"**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:
Az MSZ EN 13108-1:2006/AC:2008 Aszfaltkeverék. Anyagelőírások. Aszfaltbeton Utak és más forgalom által járt területen használt aszfaltbetonok.
4. Gyártó neve, címe: PUHI-TÁRNOK Út-és Hídépítő KFT
2461 Tárnok, Fehérvári út 34. Tel.:06-23-389-884 Fax: 06-23-389-984
5. A meghatalmazott képviselő neve: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató
6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **2+**

7. Az **MSZ EN 13108-1:2006/AC:2008 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. Aszfaltbeton** harmonizált szabvány szerint a NB 2071 számon bejelentett **KTI Nonprofit Kft** elvégezte a gyártó üzemi gyártásellenőrzésének kezdeti vizsgálatát, és végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését. Ezen eljárások alapján a bejelentett tanúsító szerv kiadta a **2071-CPR-005** számú **EK Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványt**.

8. Az európai műszaki értékelés hivatkozási száma: Nem értelmezhető

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény, a teljesítménykövetelmények értékelése

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény		Harmonizált műszaki előírások
	Előírt érték/osztály	Tényleges érték	
Szabadhézag tartalom	V_{max} : 4,5 %	4,5 (V/V) %	MSZ EN 13108-1:2006/AC:2008
	V_{min} : 2,5%		
Vízérzékenység	min ITSR ₈₀ %	94	
16,00 mm-es szitán átesett	100%	100%	
11,2 mm-es szitán átesett	90 -100 %	95%	
2,0 mm-es szitán átesett	30-50 %	32%	
0,063 mm-es szitán átesett	6-10 %	9,5%	
Kötőanyag tartalom	B _{min} 3,0 [*]	4,94 m/m %	
Fajlagos nyommélység	PRD _{AIR 7,0}	3,2%	
Merevség	Mpa NR	7280	
Fáradási ellenállás	€ NR	97	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel. a 9.pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató

PUHI – TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató

Tárnok, 2014.03.01.
(a kiállítás helye és dátuma)



PUHI-TARNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Teljesítménynyilatkozat

275/2013.(VII.16.) Korm. rendelet alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **AC 11 kötő 50/70**
2. Típuszám: **Első típusvizsgálat száma "64"**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:
Az MSZ EN 13108-1:2006/AC:2008 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások . Aszfaltbeton
Utak és más forgalom által járt területen használt aszfaltbetonok.
4. Gyártó neve, címe: **PUHI-TARNOK Út-és Hídépítő KFT**
2461 Tárnok, Fehérvári út 34. Tel.:06-23-389-884 Fax: 06-23-389-984
5. A meghatalmazott képviselő neve: **Somogyi Lajos ügyvezető igazgató**
6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **2+**
7. Az **MSZ EN 13108-1:2006/AC:2008 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások . Aszfaltbeton** harmonizált szabvány szerint a NB 2071 számon bejelentett **KTI Nonprofit Kft** elvégezte a gyártó üzemi gyártásellenőrzésének kezdeti vizsgálatát, és végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését. Ezen eljárások alapján a bejelentett tanúsító szerv kiadta a **2071-CPR-005** számú **EK Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványt**.
8. Az európai műszaki értékelés hivatkozási száma: **Nem értelmezhető**
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény, a teljesítménykövetelmények értékelése

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény		Harmonizált műszaki előírások
	Előírt érték/osztály	Tényleges érték	
Szabadhézag tartalom	V_{max} : 4,5 %	3,2 (V/V) %	MSZ EN 13108-1:2006/AC:2008
	V_{min} : 3,0 %		
Vízérzékenység	min $ITSR_{70}$ %	97,7%	
16,0 mm-es szitán átesett	100%	100%	
11,2 mm-es szitán átesett	90 -100%	96%	
2,0 mm-es szitán átesett	30-50%	36%	
0,063 mm-es szitán átesett	6-10%	8,1%	
Kötőanyag tartalom	B_{min} 3,0*	4,77 m/m %	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel. a 9.pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Somogyi Lajos ügyvezető igazgató**

PUHI – TARNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató

Tárnok, 2014.03.01.
(a kiállítás helye és dátuma)



PUHI-TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Teljesítménynyilatkozat
275/2013/(VII.16.)Korm. rendelete alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **AC 16 kopó(F) 50/70**
2. Típusszám: **Típusvizsgálat száma "465/2014"**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:
Az MSZ EN 13108-1:2006/AC:2008 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. Aszfaltbeton Utak és más forgalom által járt területeken használt aszfaltbetonok
4. Gyártó neve, címe: **PUHI-TÁRNOK Út-és Hídépítő KFT**
2461 Tárnok, Fehérvári út 34. Tel.:06-23-389-884 Fax: 06-23-389-984
5. A meghatalmazott képviselő neve: **Somogyi Lajos ügyvezető igazgató**
6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **2+**
7. Az **MSZ EN 13108-1:2006/AC:2008 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások . Aszfaltbeton** harmonizált szabvány szerint a NB 2071 számon bejelentett **KTI Nonprofit Kft** elvégezte a gyártó üzemi gyártásellenőrzésének kezdeti vizsgálatát, és végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését. Ezen eljárások alapján a bejelentett tanúsító szerv kiadta a **2071-CPR-005** számú **EK Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványt**.
8. Az európai műszaki értékelés hivatkozási száma: **Nem értelmezhető**
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény, a teljesítménykövetelmények értékelése

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény		Harmonizált műszaki előírások
	Előírt érték/osztály	Tényleges érték	
Szabadhézag tartalom	V_{max} : 4,5 % V_{min} : 2,5%	4,4 (V/V) %	MSZ EN 13108-1:2006/AC:2008
Vízérzékenység	min ITSR ₈₀ %	92	
24,00 mm-es szitán átesett	100%	100%	
16,0 mm-es szitán átesett	90 -100 %	98%	
2,0 mm-es szitán átesett	25-43 %	30%	
0,063 mm-es szitán átesett	5-9 %	9,0%	
Kötőanyag tartalom	B _{min} 3,0*	4,92 m/m %	
Fajlagos nyommélység	PRD _{AIR 7,0}	5,8%	
Merevség	M _{pa} NR	8065	
Fáradási ellenállás	€ NR	91	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9.pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Somogyi Lajos ügyvezető igazgató**

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató

Tárnok, 2014.03.01.
(a kiállítás helye és dátuma)



PUHI-TARNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Teljesítménynyilatkozat

275/2013.(VII.16.) Korm. rendelet alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **AC 22 alap (F) 50/70**
2. Típuszám: **Típusvizsgálat száma "340/2014"**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:
Az MSZ EN 13108-1:2006/AC:2008 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. Aszfaltbeton
Utak és más forgalom által járt területen használt aszfaltbetonok.
4. Gyártó neve, címe: **PUHI-TÁRNOK Út-és Hídépítő KFT**
2461 Tárnok, Fehérvári út 34. Tel.:06-23-389-884 Fax: 06-23-389-984
5. A meghatalmazott képviselő neve: **Somogyi Lajos ügyvezető igazgató**
6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **2+**
7. Az **MSZ EN 13108-1:2006/AC:2008 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások . Aszfaltbeton** harmonizált szabvány szerint a NB 2071 számon bejelentett **KTI Nonprofit Kft** elvégezte a gyártó üzemi gyártásellenőrzésének kezdeti vizsgálatát, és végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését. Ezen eljárások alapján a bejelentett tanúsító szerv kiadta a **2071-CPR-005** számú **EK Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványt**.
8. Az európai műszaki értékelés hivatkozási száma: **Nem értelmezhető**
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény, a teljesítménykövetelmények értékelése

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény		Harmonizált műszaki előírások
	Előírt érték/osztály	Tényleges érték	
Szabadhézag tartalom	V_{max} : 6,0 %	5,7 (V/V) %	MSZ EN 13108-1:2006/AC:2008
	V_{min} : 3,0 %		
Vízérzékenység	$min\ ITSR_{70}\%$	79,0%	
31,5 mm-es szitán átesett	100%	100%	
22,4 mm-es szitán átesett	90-100%	95%	
11,2 mm-es szitán átesett	-	62%	
2,0 mm-es szitán átesett	22 - 45%	24%	
0,125 mm-es szitán átesett	-	10%	
0,063 mm-es szitán átesett	4 - 10%	7,6%	
Kötőanyag tartalom	$B_{min}\ 3,0$	3,82 m/m %	
Fajlagos nyommélység	$PRD_{AIR\ 7,0}$	5,8	
Merevség	Mpa NR	8150	
Fáradási ellenállás	C NR	91	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9.pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Somogyi Lajos ügyvezető igazgató**

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató

Tárnok, 2014.03.01.
(a kiállítás helye és dátuma)



**PUHI-TARNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT**

Teljesítménynyilatkozat

275/2013.(VII.16.) Korm. rendelet alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **AC 22 kötő (F) 50/70**
2. Típusszám: **Típusvizsgálat száma "555/2015"**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:
Az MSZ EN 13108-1:2006/AC:2008 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. Aszfaltbeton Utak és más forgalom által járt területen használt aszfaltbetonok
4. Gyártó neve, címe: **PUHI-TÁRNOK Út-és Hídépítő KFT**
2461 Tárnok, Fehérvári út 34. Tel.:06-23-389-884 Fax: 06-23-389-984
5. A meghatalmazott képviselő neve: **Somogyi Lajos ügyvezető igazgató**
6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **2+**

7. Az **MSZ EN 13108-1:2006/AC:2008 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. Aszfaltbeton** harmonizált szabvány szerint a NB 2071 számon bejelentett **KTI Nonprofit Kft** elvégezte a gyártó üzemi gyártásellenőrzésének kezdeti vizsgálatát, és végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését. Ezen eljárások alapján a bejelentett tanúsító szerv kiadta a **2071-CPR-005** számú **EK Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványt**.

8. Az európai műszaki értékelés hivatkozási száma: **Nem értelmezhető**

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény, a teljesítménykövetelmények értékelése

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény		Harmonizált műszaki előírások
	Előírt érték/osztály	Tényleges érték	
Szabadhézag tartalom	$V_{\max}$: 5,5 %	5,2 (V/V) %	MSZ EN 13108-1:2006/AC:2008
	$V_{\min}$: 3,0 %		
Vízérzékenység	min ITSR ₇₀ %	82,0%	
31,5 mm-es szitán átesett	100%	100%	
22,4 mm-es szitán átesett	90-100%	96%	
2,0 mm-es szitán átesett	20-40%	25%	
0,063 mm-es szitán átesett	4-8%	8,1%	
Kötőanyag tartalom	B _{min} 3,00	3,91 m/m %	
Fajlagos nyommélység	PRD _{AIR 7,0}	PRD _{AIR 5,0}	
Fáradási ellenállás	€ NR	€ ₆₋₁₃₀	


10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9.pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Somogyi Lajos ügyvezető igazgató**

**PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT**

Tárnok, 2015.03.01.
(a kiállítás helye és dátuma)


Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató



PUHI-TARNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Teljesítménynyilatkozat

275/2013.(VII.16.) Korm.rendelet alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **AC 22 kötő 50/70**
2. Típuszám: **Típusvizsgálat száma "558/2015"**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:
Az MSZ EN 13108-1:2006/AC:2008 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. Aszfaltbeton Utak és más forgalom által járt területen használt aszfaltbetonok
4. Gyártó neve, címe: PUHI-TÁRNOK Út-és Hídépítő KFT
2461 Tárnok, Fehérvári út 34. Tel.:06-23-389-884 Fax: 06-23-389-984
5. A meghatalmazott képviselő neve: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató
6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **2+**

7. Az **MSZ EN 13108-1:2006/AC:2008 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. Aszfaltbeton** harmonizált szabvány szerint a NR 2071 számon bejelentett **KTI Nonprofit Kft** elvégezte a gyártó üzemi gyártásellenőrzésének kezdeti vizsgálatát, és végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését. Ezen eljárások alapján a bejelentett tanúsító szerv kiadta a **2071-CPR-005** számú **EK Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványt**.

8. Az európai műszaki értékelés hivatkozási száma: Nem értelmezhető

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény, a teljesítménykövetelmények értékelése

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény		Harmonizált műszaki előírások
	Előírt érték/osztály	Tényleges érték	
Szabadhézag tartalom	V_{max} : 5,5 %	5,4 (V/V) %	MSZ EN 13108-1:2006/AC:2008
	V_{min} : 3,0 %		
Vízérzékenység	min ITSR ₇₀ %	78,0%	
31,5 mm-es szitán átesett	100%	100%	
22,4 mm-es szitán átesett	90-100%	97%	
2,0 mm-es szitán átesett	20-40%	27%	
0,063 mm-es szitán átesett	4-8%	8,4%	
Kötőanyag tartalom	Bmin 3,0	3,78 m/m %	
Kötőanyag telítettség	VFB	63	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9.pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató

Tárnok, 2015.03.01.
(a kiállítás helye és dátuma)