



PUHI-TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Azonosító száma: B1

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
'275/2013.(VII.16.) Korm.rendelet alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: transzportbeton a szállítólevél szerint
2. Típus, tétel, receptura kód, sorszám gyártási idő: a szállítólevél alapján
3. Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Beton és vasbeton szerkezetek építéséhez az MSZ 4719-1982
(visszavont) szabványban meghatározott kitéti osztályok szerint

4. A gyártó neve címe: PUHI-TÁRNOK KFT 2461. Tárnok, Fehérvári út 34.
5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: "4"
A gyártásellenőrzést a PUHI-TÁRNOK KFT saját laboratóriuma végzi kiépített és Tanúsított Üzemi Gyártásellenőrzési rendszerben foglaltak szerint

6.

MSZ 4719:1982 szerinti szilárdsági osztályok							
C 4	C 6	C 8	C 10	C 12	C 16	C 20	C 25

Transzportbeton szemnagysága				
8	16	24	32	

MSZ 4714-3:1986 szerinti konzisztencia osztály					
FN	KK	K	F		

7. Az 1. és 2. pontban meghatározott termékek megfelel a 6. pontban feltüntetett teljesítménynyilatkozat szerinti teljesítménynek.
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.
A teljesítménynyilatkozat visszavonásig érvényes.
A gyártó részéről aláíró személy: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató

Tárnok 2021.05.01.
(a kiállítás helye és dátuma)

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató



**PUHI-TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT**

Azonosító száma: KTI-CPR-0006-1

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

305/2011/EU rendelet alapján

A nyilatkozat a szállítólevéllel együtt érvényes

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: transzportbeton a szállítólevél szerint
2. Típus, tétel, receptúra kód, gyártási idő: a szállítólevél alapján
3. Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése, az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Tervezett és rendelt, a magas- és mélyépítésben helyszínen készült, előre gyártott beton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetekhez és szerkezeti elemekhez az MSZ 4798:2016; MSZ4798:2016/1M:2017; MSZ 4798:2016/2M:2018 szabványban meghatározott feltételek teljesülése esetén.

4. A gyártó neve címe: PUHI-TÁRNOK KFT 2461 Tárnok, Fehérvári út 34.
5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 2+
Az üzemi gyártásellenőrzés tanúsítvány száma: KTI-CPR-0006
Tanúsító: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 1119 Budapest, Thán Károly utca 3-5.
6. A teljesítménykövetelmények értékelése:

MSZ4798:2016;MSZ4798:2016/1M:2017;MSZ4798:16/2M:2018 szerinti nyomószilárdsági osztályok

C8/10	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37
-------	--------	--------	--------	--------	--------

A beton testsűrűsége: megfelelő

A beton eltarthatósága:

általános körülmények esetén 90 perc

MSZ4798:2016; MSZ4798:2016/1M:2017;MSZ4798:2016/2M:2018 szerinti környezeti osztályok

XO	XN(H)	Xob(H)	Xov(H)	XC1	XC2	XC3	XC4
----	-------	--------	--------	-----	-----	-----	-----

XD1	XD2	XF1	XA1	XV1(H)	XV2(H)		
-----	-----	-----	-----	--------	--------	--	--

Szemnagyság D_{max} (mm)

8	16	24
---	----	----

Beton konzisztencia osztálya átadáskor

F1	F2	F3
----	----	----

A beton egyéb tulajdonságai a beton jelében megadott követelményeknek megfelelő.

A termék az elvárt használati élettartamot csak megfelelő bedolgozás és utókezelés esetén teljesíti, továbbá ha a terméket érő hatások mértéke nem lépi túl jelében megadott környezeti osztályokra vonatkozó határértékeket.

7. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék megfelel a 6. pontban feltüntetett, teljesítménynyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A teljesítménynyilatkozat visszavonásig érvényes.

A gyártó részéről aláíró személy: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató

Tárnok, 2021.05.01.

**PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT**

Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató



PUHI-TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
275/2013(VII.16.)Korm.rendelet alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Ckt
2. Recept azonosító száma: 0000/2020
3. Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése az alkalmazandó műszaki előírással összhangban:
Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok
e-UT 06.03.53:2018 Műszaki előírásban meghatározottak szerint
4. A gyártó neve címe: PUHI-TÁRNOK KFT 2461 Tárnok, Fehérvári út 34.
Tel.: 06-23-389-884, Fax:06-23-389-984
5. A meghatalmazott képviselő neve: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: "4"
Az üzemi gyártásellenőrzés A PUHI-TÁRNOK KFT saját laboratóriuma végzi kiépített és Tanúsított Üzemi Gyártásellenőrzési Rendszerben foglaltak szerint.
Tanúsító szervezet: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Üzemi Gyártásellenőrzés Tanúsítvány száma: KTI-CPR-0006
7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény, teljesítménykövetelmények értékelése

Ckt	Teljesítmény		Műszaki előírás
	Előírt érték	Tényleges érték	
Nyomószil. jellemző értéke	2,0 N/mm ²	2,6 N/mm ²	e-UT 06.03.53:2018
Cementtartalom	min. (-) kg/m ³	NPD	
Frissbeton testsűrűsége	min. (-) kg/m ³	2243 kg/m ³	
Száraz testsűrűsége	min. (-) kg/m ³	2121 kg/m ³	
D max	14-63 mm	32 mm	

8. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.
A gyártó részéről aláíró személy: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Tárnok, 2020.08.01.

Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató



PUHI-TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
275/2013(VII.16.)Korm.rendelet alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Ckt - 4
2. Recept azonosító száma: 0000-4/2020
3. Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése az alkalmazandó műszaki előírással összhangban:
Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok
e-UT 06.03.53:2018 Műszaki előírásban meghatározottak szerint
4. A gyártó neve címe: PUHI-TÁRNOK KFT 2461 Tárnok, Fehérvári út 34.
Tel.: 06-23-389-884, Fax:06-23-389-984
5. A meghatalmazott képviselő neve: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: "4"
Az üzemi gyártásellenőrzés A PUHI-TÁRNOK KFT saját laboratóriuma végzi
klépitett és Tanúsított Üzemi Gyártásellenőrzési Rendszerben foglaltak szerint
Tanúsító szervezet: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Üzemi Gyártásellenőrzés Tanúsítvány száma: KTI-CPR-0006
7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény, teljesítménykövetelmények értékelése

Ckt - 4	Teljesítmény		Műszaki előírás
	Előírt érték	Tényleges érték	
Nyomószil. jellemző értéke	4,0 N/mm ²	5,1 N/mm ²	e-UT 06.03.53:2018
Cementtartalom	min. (-) kg/m ³	NPD	
Frissbeton testsűrűsége	min. (-) kg/m ³	2247 kg/m ³	
Száraz testsűrűsége	min. (-) kg/m ³	2124 kg/m ³	
D max	14-63 mm	32 mm	

8. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.
A gyártó részéről aláíró személy: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató

Tárnok, 2020.08.01.

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató